

COMUNICACIÓN DE REPARACIÓN

(SOLO PARA FONTANEROS CON CARNET DE INSTALADOR AUTORIZADO)

ESTA SOLICITUD NO ES VÁLIDA SIN EL VISTO BUENO DE EMALSA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

X REPARACIÓN DE CUADRO DE CONTADORES

REPARACIÓN DE ANGADA

CAUSA: TRASLADO DE CONTADORE

FECHA PREVISTA INICIO:

Nº POLIZA

LUGAR OBRA

SOLICITANTE

DNI


INSTALADOR

CIF

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

ESQUEMA DE ANGADA DE CONTADOR AISLADO



- 1.- Codo de 1"
- 2.- Tubo de distribución (Según el nº de contadores)
- 3.- Codo de 1" x 3/4"
- 4.- Niple doble de 3/4"
- 5.- Válvula de esfera cuadradillo 3/4"
- 6.- Codo reducción 3/4" x 1/2"
- 7.- Acople contador 1/2" con tuerca 3/4"
- 8.- Contador
- 9.- Codo de 3 bocas 1/2"
- 10.- Niple doble 1/2" x 3/4"
- 11.- Válvula de retención 3/4"
- 12.- Llave de bola de 3/4"
- 13.- Codo 3/4" u otro

Nota:
El codo de 1" del tubo de distribución quedará a 15 cm bajo el suelo en espera de la acometida.

NOTA: Los accesorios utilizados en los trabajos deben ser de latón, las tuberías en las angadas individuales y cuadros serán de PVC roscable, se permite tuberías en Termofusión para cuadros ≥ 2 contadores en interior del inmueble.


No se utilizará tubería de cobre ni de pegue.

Las uniones con los accesorios roscables se realizarán con lino y pasta

LAS INSTALACIONES DE CUADROS DE CONTADORES DEBERAN ESTAR SIEMPRE EN EL LUGAR MAS PROXIMO A LA ENTRADA DEL INMUEBLE E INDEPENDIENTE DE LAS VIVIENDAS.

NUNCA SE AUTORIZARAN REPARACIONES DE ANGADAS EN EL INTERIOR DE LOCALES O VIVIENDAS SALVO EXCEPCIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE

ESQUEMA DE ANGADA EN CUADRO DE CONTADORES



- 1.- Codo de 1"
- 2.- Tubo de distribución (Según el nº de contadores)
- 3.- Llave esfera
- 4.- Empate universal
- 5.- Válvula de retención
- 6.- Codo de 1x3/4"
- 7.- Niple doble de 3/4"
- 8.- Válvula de esfera cuadradillo 3/4"
- 9.- Codo reducción 3/4" a 1/2"
- 10.- Acople contador 1/2" con tuerca 3/4"
- 11.- Contador
- 12.- Codo de 3 bocas 1/2"
- 13.- Niple doble 1/2" x 3/4"
- 14.- Llave de bola
- 15.- Codo 3/4" u otro

Nota:
El codo de 1" del tubo de distribución quedará a 15 cm bajo el suelo en espera de la acometida.

CONFORME
EL INSTALADOR

VºBº EMALSA

Fecha _____

- Cuando se trasladen contadores a la fachada deberá hacerse frente a la llave de la acometida. De la parte inferior de la caja del contador al suelo debe haber 70 cm.
- La comunicación tendrá una validez de 6 meses desde su presentación.
- La presente comunicación no exime de cualquier otro trámite adicional requerido por Emalsa.

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. -Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestar nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.

No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo.

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:

EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS, S.A.

AVDA. JUAN CARLOS I 29, 2ª y 3ª PLANTA, C.P. 35019, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas)

Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpo@emalsa.es

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB (www.emalsa.es).

CONFORME: